REÇU LE
07 SEP. 2021
MAIRIE DE RILHAC-XAINTRIE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementa de la Corrèze

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP PUY DU BASSIN (sie-puydubassin@orange.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (sud-ouest.analyses@saur.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (gael.eymer@saur.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (frederic.matray@saur.fr)
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE RILHAC XAINTRIE (mairiederilhacxaintrie@wanadoo.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT DU PUY DU BASSIN

Prélèvement	**00114649**	**Commune**	**RILHAC-XAINTRIE**
Unité de gestion	0168 SYNDICAT DU PUY DU BASSIN	**Prélevé le :**	**mercredi 25 août 2021 à 09h20**
Installation	UDI 001436 PUY DU BASSIN -RILHAC XAINTRIE	**par :**	NADINE ANTUNES (LDA)
Point de surveillance	0000001642 BOURG DE RILHAC XAINTRIE	**Type visite :**	D1
Localisation exact	Mairie	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	19,0 °C			
Chlore libre	0,20 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,25 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00120973 Référence laboratoire : 730-16775-30067

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Turbidité néphélométrique	<0,30 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,0 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	***39,3 µS/cm***		***de 200 à 1100***	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	

REÇU LE 07 SEP 2021 MAIRIE DE RILHAC XAINTRIE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementa de la Corrèze

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP PUY DU BASSIN (sie-puydubassin@orange.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (sud-ouest.analyses@saur.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (gael.eymer@saur.com)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. (frederic.matray@saur.fr)
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE RILHAC XAINTRIE (mairiederilhacxaintrie@wanadoo.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT DU PUY DU BASSIN

Prélèvement	**00114653**	**Commune**	**RILHAC-XAINTRIE**
Unité de gestion	0168 SYNDICAT DU PUY DU BASSIN	**Prélevé le :**	**mercredi 25 août 2021 à 09h21**
Installation	UDI 001436 PUY DU BASSIN -RILHAC XAINTRIE	**par :**	NADINE ANTUNES (LDA)
Point de surveillance	0000001642 BOURG DE RILHAC XAINTRIE	**Type visite :**	D1
Localisation exact	Mairie	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	19,0 °C			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901
Type de l'analyse : TBI Code SISE de l'analyse : 00120977 Référence laboratoire : 730-16775-30068

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION				
Bioxyde de chlore mg/L ClO2	0,40 mg/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00114653)

Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.

TULLE le 7 septembre 2021

Pour la Directrice de la Délégation
départementale de la Corrèze,
La Responsable du pôle santé publique
et environnementale,

Mathilde RASSELET.